

**Акт испытаний
систем внутреннего противопожарного
водоснабжения на работоспособность**

«16» 02 2026 г.

Наименование эксплуатирующей организации ТОО «Международная гимназия Уральска имени Хисмета Капанова».

Наименование обслуживающей организации ТОО «Batys-spas» ЖШС.

Дата и время испытаний 2026 года 14:00 - 18:00 часов.

Комиссия в составе:

Председателя Директор ТОО «Batys-spas» Бергалиев М.Н.

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Членов комиссии:

- специалист ТОО «Batys-spas» Даулетов Д.Ж.

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

- Председатель ТОО «Международная гимназия Уральска имени Хисмета Капанова»

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

произвела испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу: в здание ТОО «Международная гимназия Уральска имени Хисмета Капанова».

(наименование здания, пожарного отсека)

Номера стояков и пожарных кранов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Клапан пожарного крана типа 50 мм

Ручной пожарный ствол типа сопло 51 мм

Длина и диаметр пожарного рукавов 20 метр (а, ов) (далее – м), 51 мм

Оборудование Гидротестер «МИК ПК» с манометром, рукав 1 метр, ствол РС на 19 мм

Напор водоснабжения при закрытом вентиле диктующего пожарного крана 0,3 Мпа

Напор водоснабжения при открытом вентиле диктующего пожарного крана 0,25 Мпа

В соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории _____ Республики _____ Казахстан:

соответствует

расход "диктующего" пожарного крана 5 л/с

(допустимый)

давление у "диктующего" пожарного крана 0,2 Мпа

(допустимое)