

**Протокол
испытаний внутреннего противопожарного водоснабжения на
водоотдачу**

16 02 2026 г.

Наименование эксплуатирующей организации ТОО «Международная гимназия Уральска имени Хисмета Капанова».

Наименование обслуживающей организаций ТОО «Batys-spas» ЖШС.

Дата и время испытаний 2026 года 14:00 - 18:00 часов.

Комиссия в составе:

Председателя Директор ТОО «Batys-spas» Бергалиев М.Н.

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Членов комиссии:

- специалист ТОО «Batys-spas» Даулетов Д.Ж.

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

- Председатель ТОО «Международная гимназия Уральска имени Хисмета Капанова»

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

произвела испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу: в здание ТОО «Международная гимназия Уральска имени Хисмета Капанова».

(наименование здания, пожарного отсека)

Номера стояков и пожарных кранов

№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17.

Клапан пожарного крана типа 50 мм

Ручной пожарный ствол типа сопло 51 мм

Длина и диаметр пожарного рукавов 20 метр (а, ов) (далее – м), 51 мм

Оборудование Гидротестер «МИК ПК» с манометром, рукав 1 метр, ствол РС на 19 мм

Напор водоснабжения при закрытом вентиле диктующего пожарного крана 0,3 Мпа

Напор водоснабжения при открытом вентиле диктующего пожарного крана 0,25 Мпа

В соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Республики Казахстан:

соответствует

расход "диктующего" пожарного крана 5 л/с

(допустимый)

давление у "диктующего" пожарного крана 0,2 Мпа

(допустимое)

количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу 1 штук (и) (далее – шт.).