

Номер испыт аний	Номера стояков - пожарных кранов согласно гидравличе ской схеме (диаметр)	Диаметр выходно го отверсти я, мм	Длина рукавн ой линии, м	Давление, МПа		Требу емый расход , л/с	Требуе мая высота компак тной части струи, м	Результ аты испыта ний
				изме ренн ое	требу емое			

г. Уральск, мкр. Жана Орда, 22/1

№1	№1-50 мм	51	20	0,25	0,2	4	5	Годеи
№2	№2-50 мм	51	20	0,25	0,2	4	5	Годеи
№3	№3-50 мм	51	20	0,25	0,2	4	5	Годеи
№4	№4-50 мм	51	20	0,25	0,2	4	5	Годеи
№5	№3-50 мм	51	20	0,25	0,2	4	5	Годеи
№6	№4-50 мм	51	20	0,25	0,2	4	5	Годеи
№7	№3-50 мм	51	20	0,25	0,2	4	5	Годеи
№8	№4-50 мм	51	20	0,25	0,2	4	5	Годеи
№9	№3-50 мм	51	20	0,25	0,2	4	5	Годеи
№10	№5-50 мм	51	20	0,25	0,2	4	5	Годеи
№11	№2-50 мм	51	20	0,25	0,2	4	5	Годеи

г. Уральск, мкр. Жана Орда, 22/2

№1	№1-50 мм	51	20	0,25	0,2	4	5	Годеи
№2	№2-50 мм	51	20	0,25	0,2	4	5	Годеи
№3	№1-50 мм	51	20	0,25	0,2	4	5	Годеи