

№4	№2-50 мм	51	20	0,25	0,2	4	5	Годен
№5	№1-50 мм	51	20	0,25	0,2	4	5	Годен
№6	№2-50 мм	51	20	0,25	0,2	4	5	Годен

Заключение по результатам испытаний

Минимальная водоотдача внутреннего противопожарного водоснабжения ("диктующего" крана - наиболее удаленного и самых верхних пожарных кранов каждого стояка) при работе при совместной работе нескольких кранов

(одного крана или при совместной работе нескольких кранов)

в количестве 1 шт., по очередном №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17.


(указать номера кранов и стволов)

составляет не менее:

давление **0,2 МПа**; расход **4 л/с**; высота компактной части струи **5 м**; что **соответствует** требованиям (соответствует, не соответствует) национальных, межгосударственных стандартов, нормативных правовых актов, действующих на территории Республики Казахстан.

Испытания провели:

 Директор ТОО «Batys-spas» Бергалиев М.Н.

 Специалист ТОО «Batys-spas» Даулетов Д.Ж.

Председатель

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии, подпись))

