



Минимальный перечень необходимых средств пожаротушения

Перечень по оснащению помещений переносными огнетушителями

Наименование функционального назначения помещений и категория производственного или складского помещения (здания, сооружения) по взрывопожарной и пожарной опасности	Максимальная площадь помещения, защищаемая огнетушителями соответствующего типа, м 2	Класс пожара	Необходимое число огнетушителей в зависимости от их типа и объема корпуса огнетушителя				
			Пенные и водные огнетушители объемом 10 л	Порошковые огнетушители объемом, л (массой огнетушащего вещества, кг)	Воздушно-эмульсионные огнетушители объемом, л	Углекислотные огнетушители объемом, л (массой огнетушащего вещества, кг)	
			2(2)	5(4)	10(9)	3	6
							2(2)
							3(5), 5(8)

А, Б, В1-В4 (горючие газы и жидкости)	200	А	2 ++	-	-	2 +	1 ++	1 ++	1 ++	1 +	-	-
		В	4 +	-	-	2 +	1 ++	1 ++	1 +	1 +	-	-
		С	-	-	-	2 +	1 ++	1 ++	-	-	-	-
		Д	-	-	-	2 +	1 ++	1 ++	1 +	1 +	-	-
		(Е)	-	-	-	2 +	1 ++	1 ++	-	-	2 ++	-
В1-В4 (твердые горючие вещества и материалы)	400	А	2 ++	4 +	2 ++	1 +	1 ++	1 ++	1 +	1 +	2 +	2 +
		Д	-	-	2 +	1 ++	1 ++	1 +	1 +	1 +	-	-
		(Е)	-	-	2 ++	1 +	1 ++	1 +	-	-	4 +	2 ++
		С	-	4 +	2 ++	1 +	1 ++	1 +	-	-	-	-
Г и Д	1800	А	2 ++	4 +	2 ++	1 +	1 ++	1 ++	1 +	1 +	-	-
		Д	-	-	2 +	1 ++	1 ++	1 +	1 +	1 +	-	-
		(Е)	-	2 +	2 ++	1 +	1 ++	1 +	-	-	4 +	2 ++

Общественные здания	800	A	4 ++	8 +	4 ++	2 +	2 ++	1 ++	-	4 +
		(E)	-	-	4 ++	2 +	-	-	4 +	2 ++

Примечания:

1. Знаком "++" обозначены рекомендуемые к оснащению объектов защиты огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов защиты;
2. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители обеспечиваются соответствующими зарядами: для класса A - порошок ABC (E); для классов B, C и (E) - BC (E) или ABC (E) и класса D - D.
3. Для тушения пожаров класса D воздушно-эмульсионные огнетушители обеспечиваются соответствующими зарядами огнетушащих веществ и соответствующей маркировкой.

Перечень по оснащению помещений передвижными огнетушителями

Категория производственного или складского помещения (здания, сооружения) по взрывопожарной и пожарной опасности	Максимальная площадь помещения, защищаемая огнетушителями соответствующего типа, м ²	Класс пожара	Необходимое число огнетушителей в зависимости от их типа и объема корпуса огнетушителя					
			Воздушно- пенные огнетушители объемом 100 л	Воздушно- эмульсионные огнетушители объемом, л		Порошковые огнетушители объемом 100 л	Углекислотные огнетушители объемом, л	
				25	50		25	80
А, Б, В1-В4 (горючие газы и жидкости)	500	А	1 ++	2 ++	1 ++	1 ++	-	3 +
		В	2 +	2 ++	1 ++	1 ++	-	3 +
		С	-	-	-	1 ++	-	3 +
		Д	-	-	-	1 ++	-	-

Перечень по оснащению зданий, сооружений и территорий пожарными щитами

Наименование функционального назначения помещений и категория помещений или наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности	Предельная защищаемая площадь одним пожарным щитом, м ²	Класс пожара	Тип пожарного щита
А, Б и В1-В4 (горючие газы и жидкости)	200	А В (Е)	ЩП-А ЩП-В ЩП-Е
В1-В4 (твердые горючие вещества и материалы)	400	А Е	ЩП-А ЩП-Е
Г и Д	1800	А В Е	ЩП-А ЩП-В ЩП-Е
Помещения и открытые площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур	1000	-	ЩП-СХ
Помещения различного назначения при проведении сварочных или других огнеопасных работ	-	А	ЩПП
Примечание: В таблице 3 использованы следующие обозначения: ЩП-А — щит пожарный для очагов пожара класса А; ЩП-В — щит пожарный для очагов пожара класса В; ЩП-Е — щит пожарный для очагов пожара класса Е;			

ЩП-СХ - щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий (организаций);
 ЩПП - щит пожарный передвижной.

Перечень по комплектации пожарных щитов немеханизированным пожарным инструментом и пожарным инвентарем

Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря	Минимальный перечень комплектации в зависимости от типа пожарного щита и класса пожара				
	ЩП-А класс А	ЩП-В класс В	ЩП-Е класс Е	ЩП-СХ	ЩПП
Огнетушители: воздушно-пенные (ОВП), объемом 10 л	2	2	-	2	2
порошковые (ОП) объемом, л (массой огнетушащего состава, кг):					
10 (9)	1	1	1	1	1
5 (4)	2	2	2	2	2
углекислотные (ОУ) объемом, л (массой огнетушащего состава, кг) 5 (3)	-	-	2	-	-

зарядами: для класса А - порошок АВС (Е), классов В (Е) - ВС (Е) или АВС (Е).